

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

**Plats och tid** Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2014-05-22 08:30

**Beslutande**  
Rolf Paulsson (SRD), Ordförande  
Klas Eliasson (M), vice ordförande  
Tommy Borg (S)  
Jaana Hertzman (C), ersätter John Nyman (C)  
Allan Cederborg (M), ersätter Björn Mårtensson (S)

**Övriga deltagande**  
Olle Björk, Insatsledare Räddningstjänsten  
Anders Berg Plan- och byggchef  
Karin Hansson Miljöchef  
Urban Rooth, Byggnadsinspektör  
Mattias Svensson, Byggnadsinspektör  
Carola Karlsson, sekreterare

**Utses att justera** Allan Cederborg (M)

**Justeringens plats och tid** Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4 2014-05-26 16:00

**Underskrifter**

<b>Sekreterare</b>	.....	<b>Paragrafer</b>	39-58
	Carola Karlsson		
<b>Ordförande</b>	.....		
	Rolf Paulson		
<b>Justerande</b>	.....		
	Allan Cederborg (M)		

---

### ANSLAG/BEVIS

**Organ** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Myndighetsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2014-05-22

**Datum för anslags uppsättande:** 2014-05-26      **Datum för anslags nedtagande:** 2014-06-23

**Förvaringsplats för protokoll** Samhällsutvecklingsförvaltningen,  
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

**Underskrift** .....

Carola Karlsson

2014-05-22

MYNDIGHETSÄMNDEN

### Innehållsförteckning

(1)	Lägesrapport Räddningstjänsten	3
(2)	Brister efter brandskyddskontroll på Sörvåga 2:3 i Järvsö	4
(3)	Brister efter brandskyddskontroll på Vallen 2:3 i Ljusdal	5
(4)	Brister efter brandskyddskontroll på Sunnanås 2:3 i Ljusdal	6
(5)	Brister efter brandskyddskontroll på Kläppa 11:15 i Ljusdal	7
(6)	Brister efter brandskyddskontroll på Nore 4:14 i Ljusdal	8
(7)	Brister efter brandskyddskontroll på Hybo 2:62 i Ljusdal	9
(8)	Brister efter brandskyddskontroll på Storhaga 9:53 i Ljusdal	10
(9)	Brister efter brandskyddskontroll på Heden 3:12 i Hedsta, Tallåsen	11
(10)	Brister efter brandskyddskontroll på Norrbyn 1:3 i Los	12
(11)	Förhandsbesked för avstyckning av fyra st tomter på Stene 2:5 i Järvsö	13
(12)	Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenhetshotell på Järvsö-Kyrkby 23:35 i Järvsö	14 - 15
(13)	Bygglov för nybyggnad av carport, vedförråd och förråd på Öje 10:14 i Järvsö	16 - 18
(14)	Anmälan om ev olovligt utförda byggnadsarbeten på Kläppa 25:4 i Ljusdal	19 - 22
(15)	Bygglov för tillbyggnad av affärslokal på Åkersta 13:8 i Ljusdal	23 - 24
(16)	Rivningslov för del av ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila	25 - 26
(17)	Ansökan om dispens för vedbod Järvsöklack, Kåsjö 6:25	27
(18)	Lägesrapport Plan och byggenheten	28
(19)	Lägesrapport Miljöenheten	29
(20)	Myndighetsnämndens delegationsbeslut	30 - 31

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

INFO.2014.1

§39

## Lägesrapport Räddningstjänsten

Insatsledare Olle Björk informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.

Ärendestatistik  
Aktiviteter och händelser av intresse.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.16

§40

## **Brister efter brandskyddskontroll på Sörvåga 2:3 i Järvsö**

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen samt montera glidskydd. Fastigheten är belägen på Hammarsvägen 3 i Järvsö.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas samt glidskydd monteras. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stand så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2012-09-10, som uppvisar brister avseende takstege och glidskydd.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.29

§41

## **Brister efter brandskyddskontroll på Vallen 2:3 i Ljusdal**

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den bristfälligt fastsatta takstegen.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2014-03-28, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.28

§42

## **Brister efter brandskyddskontroll på Sunnanås 2:3 i Ljusdal**

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen samt montera takbrygga av godkänt material.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas samt en takbrygga av godkänt material monteras. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2013-10-23, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege och takbrygga utförd av icke godkänt material.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.12

§43

## **Brister efter brandskyddskontroll på Kläppa 11:15 i Ljusdal**

### **Beslut**

- o Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 montera glidskydd.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren saknas glidskydd. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte åtgärdats.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stand så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusén (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2010-12-21, som uppvisar brister avseende glidskydd.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.30

§44

## Brister efter brandskyddskontroll på Nore 4:14 i Ljusdal

### Beslut

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den bristfälligt fastsatta takstegen.

### Ärende:

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### Information

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### Beslutsunderlag

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2014-03-28, som uppvisar brister avseende takstege.



MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.7

§45

## **Brister efter brandskyddskontroll på Hybo 2:62 i Ljusdal**

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stand så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2011-10-24, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.

### **Bilaga**

Föreläggande från skorstensfejarmästaren 2011-10-24.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.24

§46

## **Brister efter brandskyddskontroll på Storhaga 9:53 i Ljusdal**

### **Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda de brister som finns i föreläggande från JO Sotning daterat 2013-11-13.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren saknas glidskydd och takstegen har för långt avstånd mellan steg (bör ligga mellan 27-33 cm). Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stand så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2013-11-13, som uppvisar brister avseende glidskydd och taksteg.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.25

§47

## **Brister efter brandskyddskontroll på Heden 3:12 i Hedsta, Tallåsen**

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 montera takbrygga. Fastigheten är belägen på Hedsta Sylanäsvägen 2 i Hedsta.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en takbrygga monteras. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stand så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2014-03-27, som uppvisar brister avseende takbrygga.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

SOT.2014.10

§48

## **Brister efter brandskyddskontroll på Norrbyn 1:3 i Los**

### **Beslutsunderlag**

Föreläggande utskickat till fastighetsägaren från skorstensfejarmästaren över bristande taksäkerhet 2011-03-15, som uppvisar brister avseende bristfälligt fastsatt takstege.

### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga fastighetsägaren att senast den 2014-07-01 åtgärda den lösa takstegen.

### **Ärende:**

Enligt föreläggande från skorstensfejarmästaren skall en bristfälligt fastsatt takstege åtgärdas. Detta har enligt skorstensfejarmästaren ännu inte skett.

Den som äger en byggnad har ansvaret för att den underhålls så att dess egenskaper i huvudsak bevaras. För anordningar som är avsedda för att tillgodose kraven på bland annat säkerhet, gäller dock strängare krav. Sådana anordningar ska hållas i stånd så att deras egenskaper och funktioner bibehålls. Fasta säkerhetsanordningar på tak är i högsta grad just sådana anordningar.

### **Information**

Med stöd av plan- och byggförordningen (2010:338) 3 kap 11 och 12 §§ kan myndighetsnämnden ingripa om säkerhetsanordningar som finns på ett tak inte underhålls, saknas eller uppfyller rätt krav.

Som fastighetsägare ges du möjlighet att senast 2014-07-01 åtgärda bristerna gällande taksäkerheten enligt skorstensfejarmästarens tidigare föreläggande. Åtgärdas bristerna och ett nytt godkänt intyg lämnas in till plan- och bygg innan utsatt datum, avskrivs ärendet.

Kvarstår bristerna efter utsatt datum kommer ett föreläggande förenat med vite om femtusen (5000) kronor att utfärdas.

### **Bilaga**

Föreläggande från skorstensfejarmästaren 2011-03-15.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

BYGG.2013.63

§49

Rättidsprövning av överklagat beslut avseende förhandsbesked för två stycken tomter på Stene 2:5 i Järvsö.

### Beslut

- Överklagande har kommit in i rätt tid och skickas med övriga beslutshandlingar till Länsstyrelsen Gävleborg för prövning.

### Redogörelse för ärendet

Ärendet gäller förhandsbesked för två stycken tomter på Stene 2:5 i Järvsö. Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser där området utgör en värdefull kulturmiljö liksom är platsen belägen nära världsarvsgården Kristofers.

Myndighetsnämnden tog beslut 2014-02-20 ,§14 om att inte tillåta föreslagna nybyggnationen.

Beslutet har överklagats.

Beslutet har kvitterats ut av sökanden den 2014-04-23. Överklagandet har inkommit till nämnden den 2014-05-05, således 12 dagar efter det att beslutet kvitterades ut.

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

BYGG.2014.161

§50

## Beslut gällande bygglov

**Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenhetshotell på Järvsö-Kyrkby 23:35 i Järvsö .**

**Sökande:** Järvsö Lägenhetshotell AB, Box 17, 820 40 Järvsö.

Beslut

- Åtgärden avviker från detaljplanen avseende taktäckningsmaterial och taklutning på lågdel, liten avvikelse medges.
- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mårten Lannås Swedcert 3349
- Trädfällning inom området kräver marklov och ansökan om detta sker av sökanden.
- Parkering är redovisad på mark som inte disponeras av sökanden, avtal med markägare måste tecknas.

Avgiften för beslutet är 129 293 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2014-05-02

Ritningar diarieförd 2014-05-08

Situationsplan diarieförd 2014-05-08

Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2014-05-08

Färgsättningsförslag diarieförd 2014-05-08

Kontrollansvarig diarieförd 2014-05-02

Grannytttrande diarieförd 2014-05-19

Yttrande från Läns museet diarieförd 2014-05-14

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

### Ärendet

Ansökan avser nybyggnad av hotell i 6 våningar. Hotellet är uppdelat i 2 byggnadskroppar samt planerat för en tredje byggnadskropp. Mellandelen som är avsedd att sammansluta de två hotelldelarna kommer att inrymma skiduthyrning, förråd och personalutrymmen på plan 1 samt hotellentre, lobby och restaurang på plan 2. Hotelldelen uppförs i 6 våningar varav plan 1 är souterrängvåning. Totalt kommer 52 hotellrum bildas med plats för 3-5 gäster beroende på rumstyp. Omgivande mark kommer till största delen utgöras av befintlig naturmark. Sockel kommer utföras av prefabricerade betongelement och kläs med natursten. Fasaderna kommer att bestå av prefabricerade betongelement som målas i en mörkgrå kulör. Fönster, fönsterdörrar och fönster kommer vara naturfärgade. Balkongräcken och övriga trädetaljer kommer att målas med järnvitriol.

### Planenlighet

Fastigheten omfattas av detaljplan 336. Bestämmelserna innebär bl.a. att byggnad i högst 8 våningar får uppföras med en största bruttoarea om 5000 kvadratmeter. Taklutning skall utföras mellan 22 till 27 grader och högsta byggnadshöjd 222 meter över nollplanet. Fasader skall utföras av trä, men om detta inte kan tillåtas ur brandskyddsynpunkt så skall traditionella stenmaterial användas såsom tegel eller puts. Tak skall täckas med tegel eller bandtäckt plåt i tegelröd kulör. Byggnader ska anpassas till landskapsbild och naturmiljön. Inom området krävs marklov för trädfällning och sådant lov får endast lämnas om det krävs för ny bebyggelse eller parkeringsplatser eller om det krävs ur skogsvårdsynpunkt.

Ansökan strider mot detaljplanen med avseende på taklutning på lågdelen (5,7 grader) samt val av taktäckningsmaterial (sedum).

### Yttranden

Länsmuseet har yttrat sig i ärendet, se bilaga.  
Berörd granne på fastigheten Öje 5:5, se bilaga.

### Motivering till beslut

Öjebergets sydsluttning är av stor betydelse för upplevelsen av Järvsöbygden, dess kulturvärden och landskapsvärden. Det är därför viktigt att hotellet underordnas det storskaliga landskapet så att det inte känns påträngande. I detaljplanen har bebyggelsen lokaliserats så att det så långt som möjligt ska underordna sig naturen. Planen anger långtgående restriktioner mot trädfällning och ställer höga krav på byggnadernas anpassning till naturen. Med den högsta toppen ca 160 meter ovanför och den omgivande skogen talar för att en så för trakten främmande byggnad som ett sexvåningshotell kan inordnas i miljön i Järvsö. Genom det materialval och färgsättningsförslag som redovisats bedöms byggnaden inte som störande i landskapet, det är dock av största vikt att träden i största möjliga mån bevaras kring byggnaden. De avvikelser som sker i förslaget gentemot gällande detaljplan är taklutning på lågdelen (5,7 grader) samt val av taktäckningsmaterial (sedum).

Sedumtak bedöms som än mer anpassat till naturmiljön än de som anges i detaljplanen och bedöms av detta skäl vara en liten avvikelse.

Taklutningen på lågdelen bedöms inte påverka vare sig utformning eller grannar på ett negativt sätt och bedöms vara en liten avvikelse.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

### **Upplysningar**

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovets i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande anmanas kontakta Anders Berg 0702156285 om tidpunkt för tekniskt samråd.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg.

### **Sändlista**

#### **Beslutet delges**

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) och KA

#### **Underrättelse om beslutet per brev**

Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoiIn.do>)



MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

BYGG.2014.105

§51

**Bygglov för nybyggnad av carport, vedförråd och förråd på Öje 10:14 i Järvsö**

**Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Beslutet avser: Bygglov för nybyggnad av carport, vedförråd och förråd på Öje 10:14 i Järvsö

Sökande: Larso Ab, S Järnvägsgatan 42, 82732, Ljusdal

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

ALLM.2014.7

§52

## Förslag till beslut om sanktionsavgift

**Beslutet avser:** Utdömmande av sanktionsavgift för att byggnadsarbeten påbörjats utan startbesked.

### Beslut

- Med stöd av 11 kap. 57 § PBL (plan och bygglagen) samt PBF 9 kap. 11 och 13 §§ (plan- och byggförordningen) beslutas att Bistro Järnvägs AB, Norra Järnvägsgatan 40, 827 32 Ljusdal som är ägare till fastigheten Kläppa 25:4, i Ljusdals kommun, ska betala en byggsanktionsavgift om 11776 kronor.

Avgiften skall vara kommunen tillhanda på plusgiro 323 33-7, senast två månader efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

- Myndighetsnämnden finner även att det inte föreligger skäl att sätta ned avgiften.

### Ärendet

Den aktuella byggnaden är klassad som byggnadsminne. Den är mera lokalt känd som "Järnvägs" eller järnvägshotellet. De senaste decennierna har fastigheten drivits som restaurang och pub med olika slags musikaliska arrangemang av en annan ägare. Fastigheten har en ny ägare från och med 2014-02-07. Plan och bygg blev kallad till träff på plats av Hayrettin Kurt, som är den nye ägaren eller dennes representant. Denna träff skedde 2014-02-27, vid tillfället var byggnadsinspektör Urban Rooth och Helena Haglund Olovsson med.

Helena är förvaltningens särskilt utbildade tjänsteman på antikvariska hänsynstaganden vid ändringsarbeten.

Vid besöket gjordes en rundvandring i lokalerna med Hayrettin. Han redogjorde för sina planer för fastigheten och de ombyggnadsarbeten som skulle ske. Det hade redan då påbörjats rivningsarbeten med utrivning av barens inredning m m. Han informerade även om att ekonomiskt stöd hade sökts hos Länsstyrelsen för restaureringsarbeten i ett rum som är bidragsberättigat ur antikvarisk synpunkt. De planerade arbetena utöver målningsunderhåll var att anordna toaletter på bottenplanet varav en skulle vara anpassad för funktionshindrade i rullstol. Han sade också att troligen skulle en trapp rivas ut och "bjälklagshålet" skulle byggas igen men att detta inte var bestämt ännu. Han hade anlitat Lannås konsult som höll på med ett förslag. Hayrettin informerades om att en anmälan skulle inlämnas till myndighetsnämnden om planerade arbeten med trappen skulle ske. Han informerades också om att det var höga sanktionsavgifter om arbetena påbörjades utan startbesked. Anledning till att anmälan skall inlämnas är att dels påverkas befintlig utrymningsstrategi och att ny byggnadsdel får en både bärande och brandavskiljande funktion.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

Den förändrade planlösningen kan även den föranleda en anmälan enligt PBF men det var oklart hur det skulle bli eftersom Lannås inte hade förslaget klart ännu.

Vid nytt besök av Urban Rooth på plats 2014-03-28 konstaterades att trappen till plan två var borttagen samt att bjälklagshål efter denna var igensatt. Även ny planlösning med toaletterna hade utförts. Detta innan anmälan skett av byggherren till myndighetsnämnden! Förhållandet påtalades till hantverkare från Öhmans Bygg. Anmälan enligt PBF inlämnades 2014-03-31 till myndighetsnämnden, d v s första arbetsdagen efter besöket. 2014-04-07 gjordes ytterligare ett besök av plan och bygg, vid detta besök fotodokumenterades utförda arbeten inklusive igenbyggnaden av bjälklaget där trappan till plan två funnits.

#### Sammanfattning

Myndighetsnämnden anser att fastighetsägaren och dess representant Hayrettin Kurt uppsåtligen påbörjat byggnadsarbetena. Till dessa räknas ändrad planlösning, utrivning av trapp, samt igenbyggnad av bjälklag. Utrivningen av trapp och igenbyggnad av bjälklagshålet påverkar väsentligt byggnadens brandskydd enligt nämndens bedömning. Syftet med anmälan och startbesked enligt gällande lagstiftning i PBL och tillhörande förordning är att myndigheten på ett tidigt stadium i processen skall kunna vara med att bevaka att samhällsintressena. Det försvåras eller omöjliggörs när inte aktörerna i byggprojekten följer gällande bestämmelser. Enligt nämndens mening ska ett startbesked utfärdas innan företagna arbeten skulle ha fått påbörjats.

#### Avgiftsberäkning

Sanktionsarean beräknas utifrån PBF kapitel 9, 13 §, punkt 5. Bruttoarean är beräknat för den trapp som rivits ut, ca 6 m<sup>2</sup>, och det bjälklagshål som byggts igen. Gällande prisbasbelopp är 44400:-. Den ändrade planlösningen för toaletterna ingår inte i sanktionsarean.

0,25 prisbasbelopp (0,25x44400)	=	11110:-
0,0025 prisbasbelopp/m <sup>2</sup> x 6 (111 x6)	=	666 :-
Summa		= 11776:-

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

**Lagrum**

**Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL)**

*Enligt 11 kap. 5 § PBL åligger det tillsynsmyndigheten att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. Även om någon begär det, ska Myndighetsnämnden i ett skriftligt ingripandebesked redovisa om det i fråga om ett visst byggnadsverk har vidtagits någon åtgärd som enligt nämndens bedömning motiverar ett ingripande enligt 11 kap. 7 § PBL.*

*Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse*

*i 8-10 kap Plan och byggförordningen. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.*

*Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av*

- 1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,*
- 2. den som begick överträdelsen, eller*
- 3. den som har fått en fördel av överträdelsen.*

*En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap. 53a, plan och bygglagen, i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.*

**Avgifter**

*11 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3 och som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är*

- 1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,*
  - 2. för en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen,*
  - 3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen, och*
  - 4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen.*
- Förordning (2013:308).*

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

*13 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett byggnadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är;  
5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet,*

### ***Hur man överklagar***

#### ***Hos vem ska beslutet överklagas?***

*Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.*

#### ***Var lämnas överklagandet?***

*Skrivelsen ska lämnas/skickas till  
Myndighetsnämnden  
827 80 Ljusdal*

#### ***Tid för överklagande***

*Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.*

#### ***Hur man utformar sitt överklagande***

*Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras.  
Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se*

#### ***Underteckna överklagandet***

*Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.*

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

BYGG.2014.119

§53

### **Bygglov för tillbyggnad av affärslokal på Åkersta 13:8 i Ljusdal**

**Beslutet avser: Bygglov för tillbyggnad av affärslokal på Åkersta 13:8 i Ljusdal .**

**Sökande:** Kerstin Nilsson, Boställsgatan 6, 827 32 Ljusdal.

#### Beslut

- Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggande på prickmark.
- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller

- Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i detta ärende.
- Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11.
- Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Påbörjande utan startbesked är förenligt med höga sanktionsavgifter.

Avgiften för beslutet är 13550 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2014-04-11

Ritningar diarieförd 2014-04-11

Situationsplan diarieförd 2014-04-11

Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 2014-04-11

Kontrollansvarig diarieförd 2014-04-11

#### **Ärendet**

Ansökan avser en tillbyggnad av en befintlig butiksbyggnad. Sökande är Kerstin Nilsson, Boställsgatan 6, 827 32 Ljusdal. Inom fastigheten bedrivs i dag ”Grönings Bil & Maskinfirma”.

Denna verksamhet har bedrivits i ett flertal årtionden på inom fastigheten. Nu vill ägaren bygga till butiksdelen med en lagerdel eftersom det finns ett stort behov att utöka denna area.

#### **Planenlighet**

Ansökan avser planstridig åtgärd inom detaljplan 153. Den aktuella tillbyggnaden förläggs på

Justerare

Utdragsbestyrkande

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

prickmark, det finns därmed inte någon byggrätt för åtgärden. Bestämmelserna innebär i övrigt att markanvändning anges för handel och bostäder.

### **Yttranden**

Ansökan har skickats som underrättelse till berörda rågrannar i planområdet med anledning av planavvikelsen. Inga negativa synpunkter eller erinringar från grannar och sakägare har kommit till nämnden.

### **Motivering till beslut**

Med hänsyn till den långa affärsverksamhet som bedrivits inom fastigheten och fortfarande bedrivs samt att berörda grannar inte haft någon invändning mot ansökan, och att ett planarbete pågår som kommer att tillåta den sökta åtgärden bedömer nämnden att den kan tillåtas.

### **Upplysningar**

Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar. Projektet påbörjas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren uppmanas om att kontakta plan och bygg för överenskommelse om tid för det tekniska samrådet.

### **Sändlista**

#### **Beslutet delges**

Sökande och kontrollansvarig (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

#### **Underrättelse om beslutet per brev**

Rågrannar som inte haft några invändningar

Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i POIT)

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoiIn.do>)

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

BYGG.2013.150

§54

### Förslag till beslut avseende uttagande av vite

Beslut

Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun beslutar med hänvisning till tidigare beslut ifrån 2014-02-20, § 15 att begära hos mark- och miljödomstolen, att döma fastighetsägaren till Lillbyn 15:9 Göran Alexander Ahlskog, Knyppplanvägen 3, 743 94 Skyttorp till vite om 30 000 kr.

Ärendet

Byggnaden som föreläggandet avser är förlagd på två fastigheter, Lillbyn 15:9 och 15:10.

Lillbyn 15:9 drivs som hotell och gästgiveri av fastighetsägarens bror Mats Ahlskog (Färila Gästis) som även bor på fastigheten. På fastigheten finns en äldre ekonomibyggnad som delvis är förlagd på 15:10, som är en villafastighet. Myndighetsnämnden lämnade rivningslov för hela byggnaden 2013-06-27. Beslutet villkorades med att sökanden skulle lämna in namn på en certifierad kontrollansvarig och en anpassad rivningsplan innan myndighetsnämnden utfärdade startbesked.

2013-08-12 kom det en anmälan till nämnden om ovårdad byggnad som avsåg den ekonomibyggnad som det lämnats rivningslov för. Anmälan kom från ägarna till Lillbyn 15:10.

2013-12-02 kom Mats Ahlskog in med en anmälan om kontrollansvarig och kontrollplan för rivningsarbetena. Innan handlingarna inlämnades av honom hade flera kontakter av myndighetsnämnden hållits med honom och med grannen. Dels med anledning av anmälan om ovårdad byggnad och dels med de uppgifter som krävts av Mats i villkoren för rivningslovet.

2013-12-09 beslutade myndighetsnämnden om startbesked. I startbeskedet angavs villkor om att västra flygeln som ligger på Lillbyn 15:10 skall vara riven senast 2014-01-31, så har inte skett.

2014-02-20, § 15 beslutade myndighetsnämnden att senast 2014-05-01, vid ett vite om 30000 kronor rivit den del av byggnaden som är förlagd på Lillbyn 15:10.

2014-05-12 besöktes platsen av personal från plan och bygg fastigheten för att kontrollera om rivningsföreläggandet hade följts av fastighetsägaren. Så har inte skett.



MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

### **Motivering till beslut**

Enligt 11 kapitlet 19 § PBL Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Enligt 11 kapitlet 37 § PBL Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.

### **Beslutet delges (beslut och handlingar som ingår i beslutet)**

Fastighetsägaren Göran Alexander Ahlskog, Knyppplanvägen 3, 743 94 Skyttorp  
Mats Ahlskog, Härjedalsvägen 229, 820 41 Färila  
Mark- och miljödomstolen

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

NAT.2014.6

§55

## **Ansökan om dispens för vedbod Järvsöklack, Kåsjö 6:25**

### **Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att medge dispens från förbud enligt föreskrifterna för uppförande av en vedbod inom naturreservatet Järvsöklack

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 7§ miljöbalken (1998:808).

### **Ärendet**

Ljusdals kommun, Niklas Svensson, har den 14 april 2014 inkommit med en ansökan om att uppföra en vedbod i naturreservatet Järvsöklack. Enligt ansökan ska vedboden placeras vid stigen och möjliggöra för besökare att ta med sig ved upp till grillplatsen på toppen. Vedboden är ca 2 kvadratmeter stor.

### **Motivering till beslut**

Enligt punkt A2 i föreskrifterna är det förbjudet att uppföra byggnad, bro, mast, antenn, torn, campingplats, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning.

Myndighetsnämnden bedömer att dispens krävs då vedboden inte omfattas av skötselplanen samt att den utgör en byggnad.

Syftet med naturreservatet är i huvudsak att främja bevarandet av områdets turist- och naturvärden. Vidare ska föreskrifterna inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med naturreservatet. Myndighetsnämnden bedömer att uppförandet av en vedbod, i början av stigen upp till toppen av Järvsöklack, är förenlig med syftet med naturreservatet. Den valda platsen för placeringen av vedboden bedöms inte kunna komma medföra någon negativ påverkan på reservatets skyddsvärda naturvärden. Myndighetsnämnden bedömer att, en vedbod gynnar allmänhetens tillgänglighet till reservatet och kan dessutom medföra att eventuell skadegörelse undviks.

### **Avgift**

En avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan. För närvarande är avgiften 1 800 kr. Avgiften betalas enligt särskild faktura.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

INFO.2014.2

§56

### **Lägesrapport Plan och byggenheten**

Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten.

Ärendestatistik

Aktiviteter och händelser av intresse.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

INFO.2014.3

§57

## Lägesrapport Miljöenheten

Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från miljöenheten.

Ärendestatistik  
Aktiviteter och händelser av intresse.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-05-22

INFO.2014.4

§58

### **Myndighetsnämndens delegationsbeslut**

Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.

#### **Ärende**

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

#### **Räddning**

Beslut nummer: LSO 8-16/14 LBE:10-13/14

#### **Sotning**

Beslut nummer: 3-4/14

#### **Bygg**

Beslut nummer: 115-202/14

#### **Miljö**

Beslut nummer:133-236/14